



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67 тел. (816-2) 66-26-10,
http:www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gu@53.mshs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173007 Великий Новгород, ул. Псковская, стр. 171 тел. (816-2) 76-51-21

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Валдайскому району

175400 Новгородская область, г. Валдай, ул. Победы, д. 126 «а», тел. (816-66) 2-38-33,
e-mail: ondprVMR@53.mshs.gov.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 19

г. Валдай, ул.Победы, д.126 «а»
(место составления акта)

11-00
(время,

06.06.2022
(дата составления акта)

На основании: распоряжения о проведении проверки, вынесенного начальником отделения НД и ПР по Валдайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Ивановым О.С. от 12 мая 2022 года № 19

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка Администрации Едровского сельского поселения, по адресу: Новгородская область, Валдайский район, с. Едрово, ул. Сосновая, д. 54; населённые пункты в границах Едровского сельского поселения Валдайского муниципального района (с. Едрово, д. Зеленая Роща, д. Новая Ситенка, д. Добывалово, д. Наволок, д. Афанасово, д. Труфаново).

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Администрация Едровского сельского поселения, юридический адрес: Новгородская область, Валдайский район, с. Едрово, ул. Сосновая, д. 54; ИНН 5302011142

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки: с 09 час. 10 мин. 18.05.2022 г. по 11 час. 00 мин. 06.06.2022 г.

Продолжительностью - 14 рабочих дней.

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(а):

Моденков Сергей Владимирович – глава администрации Едровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«09» часов «10» минут «18» мая 2022 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванов Олег Сергеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Валдайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Моденков Сергей Владимирович – глава администрации Едровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

1) рассмотрены документы органа местного самоуправления - правообладателей объекта защиты (18.05.2022-06.06.2022 г.);

2) с целью оценки соответствия объектов и территории требованиям пожарной безопасности обследованы населённые пункты в границах Едровского сельского поселения (18.05.2022-06.06.2022 г.), а именно: с. Едрово, д. Зеленая Роща, д. Новая Ситенка, д. Добывалово, д. Наволок, д. Афанасово, д. Труфаново,

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отчет не предоставлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 24/1/1 от 13.05.2021 г. года выполнено не в полном объеме, остались не выполненными следующие пункты:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) документа по пожарной безопасности , требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах , на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В с. Едрово количество имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует необходимому количеству источников наружного противопожарного водоснабжения из условия обслуживания ими объектов защиты в радиусе 200 метров	п. 75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 – Ф3 «О пожарной безопасности»; ст. 4,6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.п. 4.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв.	Глава администрации Едровского сельского поселения Моденков Сергей Владимирович

		<p>Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)Глава администрации Едровского сельского поселения</p> <p>Моденков Сергей Владимирович</p>	
2.	<p>В д. Зеленая Роща количество имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует необходимому количеству источников наружного противопожарного водоснабжения из условия обслуживания ими объектов защиты в радиусе 200 метров</p>	<p>п. 75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 – Ф3 «О пожарной безопасности»; ст. 4,6,62,63,68Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.п. 4.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)</p>	<p>Глава администрации Едровского сельского поселения</p> <p>Моденков Сергей Владимирович</p>
3.	<p>В д. Новая Ситенка количество имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует необходимому количеству источников наружного противопожарного водоснабжения из условия обслуживания ими объектов защиты в радиусе 200 метров</p>	<p>п. 75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 – Ф3 «О пожарной безопасности»; ст. 4,6,62,63,68Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.п. 4.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)</p>	<p>Глава администрации Едровского сельского поселения</p> <p>Моденков Сергей Владимирович</p>
4.	<p>В д. Добывалово количество имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения не соответствует необходимому количеству источников наружного противопожарного водоснабжения из условия обслуживания ими объектов защиты в радиусе 200 метров</p>	<p>п. 75 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ст.19 Федерального закона от</p>	<p>Глава администрации Едровского сельского поселения</p> <p>Моденков</p>

		21.12.1994г. №69 – Ф3 «О пожарной безопасности»; ст. 4,6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п.п. 4.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)	Сергей Владимирович
5.	К имеющемуся пожарному водоему в д. Афанасово (у купальни за домом № 13) не предусмотрен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м , из которого производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 4, 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 10.10 СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)	Глава администрации Едровского сельского поселения Моденков Сергей Владимирович
6.	К имеющемуся пожарному водоему в д. Труфаново (около дома № 6) не предусмотрен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12м , из которого производится забор воды для целей пожаротушения для установки пожарных автомобилей в любое время года	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ; ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 4, 6,62,63,68 Федерального закона от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; п. 10.10 СП8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30 марта 2020 г. N 225)	Глава администрации Едровского сельского поселения Моденков Сергей Владимирович
7.	Территории общего пользования населенных пунктов Едровского сельского поселения не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем	ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»	Глава администрации Едровского сельского поселения Моденков Сергей Владимирович

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: предписание № 19/1/1 от 06.06.2022 г., документы подтверждающие выполнение администрацией Едровского сельского поселения первичных мер пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванов Олег Сергеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Валдайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 06 ” июня 20 22

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Моденков Сергей Владимирович – глава администрации Едровского сельского поселения

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 06 ” июня 20 22 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: не поступало

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

